

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год

Наименование органа, осуществляющего контроль*	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>Отдел надзорной деятельности по г. Пятигорску. Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю</p>	<p>Соблюдение МБОУ СОШ № 8 требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения пожарной безопасности</p>	<p>19 сентября, 2017</p>	<p>1. Планы эвакуации в случае возникновения пожара не соответствуют нормативным документам 2. Монтаж АУПС выполнен с нарушением нормативных документов в области ПБ (дымовые извещатели установлены менее 50 см от осветительных приборов, помещение начальных классов)</p>	<p>Нарушения устранены</p>